

## LEGENDA:

- PONTO DE GÁS. ALTURA DE INSTALAÇÃO 80CM DI PISO.
- SUGESTÃO DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE GLP APARENTE JUNTO AO FORRO.

## **OBSERVAÇÕES:**

- O PROJETO E EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR A ABNT NBR 15526/2012 (VERSÃO CORRIGIDA 2016) E ABNT NBR 15358/2017 E AS RESOLUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS).
- TODA TUBULAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM TUBOS ESPECÍFICOS PARA GLP APARENTES JUNTO AO FORRO.
- DEVE SER FEITA UMA DESCIDA PARA CADA PONTO.
- DEVE SER PREVISTO REFORÇO NAS DESCIDAS PARA ILHAS.
- A DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL DE GLP E DAS TUBULAÇÕES FICA A CARGO DO PROJETISTA.
- O SERVIÇO SÓ DEVERÁ SER ATESTADO APÓS A ENTREGA DO LAUDO DE ESTANQUEIDADE COM APRESENTAÇÃO DE ART.

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	APROVAÇÃO DO CAMPUS:
REITORIA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
JÚLIO DE CASTILHOS	
PRÉDIO: AGROINDÚSTRIA	ASSINATURA E CARIMBO
PROJETO: CENTRAL DE GLP	ESCALA: 1/125 DATA: 22/08/2017 REVISÃO: 01 FOLHA: 01/01